



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division, BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शयन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जाचक क्रमांक / Dispatch Number : 6100002637/FNOC/COL/2023/0957
आवेदन की तिथि / Application Date : May 1, 2023 जाचक की तिथि / Dispatch Date : 11-May-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : KOPAL SHIKSHA EVAM JAN VIKAS SAMITI

आवेदक का पता / Applicant Address : KOPAL SHIKSHA EVAM JAN VIKAS SAMITI KH. NO 158, WARD 31, ZONE 6, BARKHEDI KALAN TEHSIL HUZUR, BHOPAL 462044
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Institutional Building/ संस्थागत भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 8097 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : KOPAL PUBLIC SCHOOL KH.NO.158, WARD 31, ZONE 6 BARKHEDI KALAN, TEH HUZUR BHOPAL NAGAR NIGAM
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100002637 भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणी / Remarks-

प्रति,

KOPAL SHIKSHA EVAM JAN VIKAS SAMITI
KH. NO 158, WARD 31, ZONE 6, BARKHEDI KALAN
TEHSIL HUZUR, BHOPAL

विषय :- KOPAL SHIKSHA EVAM JAN VIKAS SAMITI द्वारा KOPAL PUBLIC SCHOOL KH.NO.158, WARD 31, ZONE 6 BARKHEDI KALAN, TEH HUZUR BHOPAL NAGAR NIGAM भवन बिल्डिंग हेतु प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय के संबंध में।

विषयानुसार KOPAL SHIKSHA EVAM JAN VIKAS SAMITI द्वारा KOPAL PUBLIC SCHOOL KH.NO.158, WARD 31, ZONE 6 BARKHEDI KALAN, TEH HUZUR BHOPAL NAGAR NIGAM भवन बिल्डिंग के 79050 वर्गफिट निर्मित क्षेत्रफल एवं 12 मी. ऊंचे संस्थान भवन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट से तैयार (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया है तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इंजीनियर के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

आवेदन का परीक्षण किया गया और परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

1. Access.



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100002637/FNOC/COL/2023/0957

आवेदन की तिथि / Application Date : May 1, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 11-May-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : KOPAL SHIKSHA EVAM JAN VIKAS SAMITI

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100002637/FNOC/COL/2023/0957

आवेदन की तिथि / Application Date : May 1, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 11-May-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : KOPAL SHIKSHA EVAM JAN VIKAS SAMITI

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

2. उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड.2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड.2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3. आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी।

4. फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

5. आवेदक को प्रोव्हीजनल फायर एन.ओ.सी. में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिसमें अग्निप्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरांत वैधानिक रूप से आवश्यक अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर अग्नि प्राधिकारी को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100002637/FNOC/COL/2023/0957
आवेदन की तिथि / Application Date : May 1, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 11-May-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : KOPAL SHIKSHA EVAM JAN VIKAS SAMITI

अतः अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत प्रोव्हीजनल फायर अपापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने की स्वीकृति अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा प्रदाय की गई है तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)

KAMLENDRA SINGH PARIHAR Digitally signed by
KAMLENDRA SINGH PARIHAR
Date: 2023.05.11
14:45:47 +05'30'

Additional Commissioner (Fire)
Municipal Corporation
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh